

Об изменении перечня мероприятий, выполняемых при подготовке теплоисточников к работе в осенне-зимний период

Барановичский межрайонный отдел Брестского областного управления Госпромнадзора информирует, что с 08 июня 2026 года распоряжением Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС (далее -- Госпромнадзор) изменен перечень обязательных вопросов подлежащих проверке при выдаче заключения о готовности теплоисточников (котельных) к работе в осенне-зимний период (далее –ОЗП).

Полный список вопросов, подлежащих исполнению при проверке готовности теплоисточников к работе в ОЗП приведен в таблице:

| № п.п | Вопросы, подлежащие выполнению и контролю при подготовке к ОЗП |
|-------|---|
| 1. | Наличие планов организационно-технических мероприятий по подготовке котельной к работе в осенне-зимний период, сведений о выполнении |
| 2. | Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, протоколов проверки знаний по вопросам промышленной безопасности и их актуальность |
| 3. | Наличие Положения об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности, актуальность документа |
| 4. | Наличие приказов о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления. Наличие и актуальность документов о подготовке и проверке знаний по вопросам промышленной безопасности |
| 5. | Наличие приказа о создании комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности, актуальность документа |
| 6. | Наличие документов, подтверждающих необходимую квалификацию рабочих, допущенных к обслуживанию потенциально опасных объектов, удостоверений на право обслуживания потенциально опасных объектов |
| 7. | Соблюдение порядка допуска работников к выполнению работ, в том числе к руководству и выполнению газоопасных работ |
| 8. | Наличие планов и мероприятий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов. Проведение противоаварийных тренировок с документальным подтверждением |
| 9. | Наличие перечня газоопасных работ, учет их выполнения |
| 10. | Регистрация потенциально опасных объектов в территориальном управлении Госпромнадзора |

| | |
|-----|--|
| 11. | Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов |
| 12. | Наличие лицензии или действующего договора со специализированными организациями на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту |
| 13. | Наличие собственной газовой службы, ее укомплектованность квалифицированными работниками, необходимым оборудованием и приборами, аварийным запасом оборудования и материалов |
| 14. | Наличие собственного специализированного аварийного подразделения или действующего договора в области аварийно-диспетчерского обеспечения |
| 15. | Наличие, актуальность и соблюдение порядка ведения и хранения эксплуатационной документации котельной, кроме котельных без постоянного присутствия персонала (инструкций по эксплуатации оборудования, тепловой схемы, технологических инструкций и схем, режимных карт, журналов, эксплуатационных документов изготовителей оборудования) |
| 16. | Наличие, актуальность и соблюдение порядка ведения и хранения эксплуатационной документации объектов газораспределительной системы и газопотребления (технологических инструкций и схем, режимных карт, эксплуатационных паспортов, журналов, эксплуатационных документов изготовителей оборудования) |
| 17. | Своевременность и полнота выполнения плановых работ по ремонту оборудования котельной |
| 18. | Своевременность и полнота выполнения плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газоиспользующего оборудования |
| 19. | Наличие на рабочем месте персонала телефона в котельной, номеров телефонов аварийных служб и потребителей тепловой энергии |
| 20. | Наличие исправного рабочего и аварийного освещения в котельной |
| 21. | Наличие разрешительных документов (разрешения, сертификаты/декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза) на оборудование, замененное при обслуживании и ремонте |
| 22. | Наличие документов о проверке технического состояния систем дымоудаления и вентиляции, заземляющих устройств и молниезащиты |
| 23. | Наличие работоспособных топливных систем и хозяйств, в том числе для работы на резервном виде топлива (при наличии резервного топлива в соответствии с проектом котельной) |
| 24. | Наличие документов, подтверждающих проведение технического диагностирования потенциально опасных объектов, технических устройств |
| 25. | Наличие сведений, подтверждающих проведение технического освидетельствования |
| 26. | Оснащение горелок газифицированных котлов автоматическими устройствами контроля герметичности запорной арматуры |

Обращаем внимание, что приведенный выше новый перечень обязателен для исполнения при подготовке котельных к ОЗП 2026-2027г.г. и существенно отличается от вопросов, проверяемых при подготовке к ОЗП в предшествующие годы (особенно в отношении котельных, работающих на природном газе).

В связи с этим, настоятельно рекомендуем руководителям субъектов хозяйствования, лицам ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию потенциально опасных объектов внимательно изучить изложенные в перечне вопросы с целью контроля их выполнения и получения положительного заключения о готовности теплоисточников в ОЗП 20026-2027г.г.

Барановичский межрайонный отдел Госпромнадзора
контактные телефоны: 8 0163 67 93 60 (67 93 72), +375 44 538 52 43